



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



vydává

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. 22 008 CV

Žadatel: HANÁK NÁBYTEK, a.s.
Komenského náměstí 363/8, 767 01 Kroměříž
IČ: 26231573

Výrobek: Jednokřídlové interiérové dveře, model HOTEL MILENIUM - FIRE,
v dřevěné obložkové zárubni

Výrobce: HANÁK NÁBYTEK, a.s.

Popis: Jednokřídlové dveře, s polodrážkou, plné, v dřevěné obložkové zárubni, se samozavíračem. Rozměry křídla 950 mm x 1987 mm. Těsnění: v zárubni 1x dutinové, na křídle 1x dutinové + 1 x jazýčkové (požární páska); výsuvná prahová lišta. Složení křídla: rám masiv dub, plášť MDF B1 tl. 6 mm; výplňové desky o celkové tloušťce 44 mm; plášť MDF B1 tl. 6 mm. Tloušťka křídla 56 mm.

Vlastnost výrobku:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Vážená neprůzvučnost	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN ISO 717-1	$R_w (C; C_{tr}) = 34 (-1; -2) \text{ dB}$

Tímto certifikátem se potvrzuje výsledek zkoušky vlastnosti testovaného vzorku výše uvedeného výrobku.

Podklady: Protokol o zkoušce č. 094/19, AZL č. 1007.1, CSI a.s. Zlín, ze dne 17.4.2019.

Certifikát platí pouze pro zkoušený vzorek výrobku, jehož specifikace je podrobně uvedena ve výše uvedeném protokolu o zkouškách a potvrzuje výhradně uvedené výsledky zkoušek. Tento certifikát nenahrazuje povinnost výrobce provést posouzení shody podle platných předpisů regulujících uvádění stavebních výrobků na trh v zemi zamýšleného použití výrobku.

Vypracoval: Ing. Miroslav Figalla
Vydáno ve Zlíně, dne: 03.02.2022
Platnost do: 02.02.2025




Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Ředitel divize CSI